

URZĄD GMINY
ul. Szczecińska 16 a
72-003 DOBRA
tel. 311-30-48

Szanowna Pani
Magdalena Zagrodzka
Radna Gminy Dobra
mzagrodzka@radagminy.eu

WKI.GL.0003.7.2023.EL

Dobra, dnia 05 kwietnia 2023 r.

Odpowiadając na interpelację radnej Gminy Dobra Pani Magdaleny Zagrodzkiej w sprawie udroźnienia kratki deszczowej pomiędzy ul. Akacjową 5 a Brzozową 19 w Mierzynie wyjaśniam, co następuje:

we wskazanym miejscu istnieje obniżenie terenu, w którym okresowo podczas opadów deszczu zbiera się woda. Droga jest utwardzona frezem asfaltowym przez co wsiąkanie wody jest spowolnione. Istniejąca na tym terenie sieć wodno-melioracyjna odbiera wody z działek zlokalizowanych wzdłuż niej natomiast brak jest krater wpustowych na terenie nieurządzonej drogi. Materiał zastosowany do tymczasowego utwardzenia nawierzchni drogi jest materiałem sypkim co uniemożliwia zastosowanie krater wpustowych, które ulegałyby ciągłemu zanieczyszczeniu i byłyby niedrożne.

W dniu 29 marca 2023 r. przeprowadzono wizję terenową przy udziale przedstawiciela eksploatatora sieci kanalizacji deszczowej w gminie Dobra – firmy Poldek Polikowscy Sp. J. Na miejscu otworzono studnię znajdującą się na sieci melioracyjno-wodnej w okolicy rozlewiska wodnego i stwierdzono, że jest ona drożna. Kolejna studnia znajdowała się pod wodą i nie można było ustalić jej lokalizacji. Dlatego też po opadnięciu wody przeprowadzimy kolejną wizję i sprawdzimy stan przedmiotowej studni.

WÓJT
Teresa Dera

Otrzymuje:

Adresat

a/a

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Gminy Dobra-Pan Bartłomiej Miluch