



WÓJT GMINY DOBRA

7272-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a

Dobra, dnia 21.5.2024r.

Radny Gminy Dobra

Pani Monika Duziak-Kowalska

Nasz znak: ZK.5540.2.2024.GP
dot. byłego basenu ppoż. w Dołujach

Szanowna Pani Radna

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie niefunkcjonującego basenu przeciwpożarowego w Dołujach na działce nr ewid. 112/2 uprzejmie informuję, że obiekt ten służył zabezpieczeniu przeciwpożarowemu w czasach zanim powstała sieć hydrantów. Jest to zbiornik, w którym znajdowała się woda gromadzona w naturalny sposób. Po obniżeniu się wód gruntowych stracił on swoje przeznaczenie, jako zastępcze źródło wody.

Pomimo, że tzw. basen przeciwpożarowy w Dołujach, nie jest formalnie zaewidencjonowanym urządzeniem przeciwpożarowym zwrócono się do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach o wydanie opinii w sprawie jego likwidacji. Komenda powiatowa w swojej odpowiedzi wskazała na potrzebę zapewnienia większej wydajności hydrantów lub uzupełnienia o dodatkowe źródło wody. Takie działania zostały podjęte i pod koniec 2023r. została zakończona modernizacja układu wodociągowego, do której są przyłączone hydranty.

Według operatora sieci jakim są Wodociągi Zachodniopomorskie na chwilę obecną sieć spełnia wymogi wynikające z rozporządzenia z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę oraz dróg pożarowych tj. uzyskiwany jest parametr ciśnienia w hydrantach 10 dm³/s. co jest wystarczające dla celów przeciwpożarowych.

Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się odtwarzania zastępczego źródła wody w miejscu po byłym basenie ppoż.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Gminy Dobra

G. Pieszko, tel. 508 222 219
e-mail: zk@dobraszczecinska.pl

Z poważaniem

WÓJT
Zaprosz
Magdalena Zagrodzka